



สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 8 งดให้บริการรอบปรับปรุง

(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคารสูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
- ติดตั้งตัวตรวจจับควัน (smoke detector) หรือตัวตรวจจับความร้อน (heat detector)

5.5.3(2)_2 จุดติดตั้งอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชั้น 1 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 1 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ภายในห้องควบคุมไฟฟ้า



ชั้น 1 LEANING SPACE สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 2 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 3 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 4 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 5 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้





สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ชั้น 6 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้



ชั้น 7 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

